



मुख्य कार्यालय, विरार
यशवंतनगर, विरार (प),
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ ३०३



दूरध्वनी : २५०-२५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com
: fire.vvmc@gov.in
जा.क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/म.का/५४५/२०२६
दिनांक : १७/०७/२०२६.

आग संरक्षक मान्यता

प्रति,
मे.विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल (CBSE),
वनोधापाडा,पेल्हार,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर



- संदर्भ:-
- १) मे. विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल, यांचा दि. २८/०४/२०२६ रोजीचा अर्ज.
 - २) अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणांकडून घेतले बाबतचे "ब" नमुना प्रमाणपत्र
 - ३) नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणाच्या परवानाची प्रत.
 - ४) नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणाकडून प्राप्त झालेला दाखला.
 - ५) अग्निशमन यंत्रणेचे रंगित छायाचित्र.
 - ६) इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र
 - ७) टॅक्स पावती
 - ८) अंतर्गत रचना केलेला नकाशा.
 - ९) विज संच मांडणीचे वीज परिक्षण कलेले प्रमाणपत्र.
 - १०) अग्निशमन यंत्रणा वापरात असल्या बाबतचे बंधपत्र.
 - ११) अग्निशमन विभागाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी दि.१५/०६/२०२६.

वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात, अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल " (१०१८.९८ चौ.मी.) नावाने सुरु केलेल्या ठिकाणी करावयाची अग्निसुरक्षा व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटीची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच आग संरक्षक मान्यतेचे असुन तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

"महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६" अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना सदैव कार्यान्वीत ठेवणे आपणास बंधनकारक आहे. कलम ३ (३) नुसार सदर यंत्रणा सदैव सुरक्षित व कार्यक्षम ठेवणे बंधनकारक आहे.

१. शाळेच्या इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग जसे आता मोकळे आहेत. तसे ते कायम स्वरूपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
२. शाळेच्या बाहेर पडण्याचे मार्ग चिन्हाने दर्शविण्यात आलेले आहेत तसे ते कायम स्वरूपी दिसतील याची खबरदारी घ्यावी.
३. शाळेत सद्या करण्यात आलेली विद्युत व्यवस्था सदैव सुस्थितीत राहील याची खबरदारी घेण्यात यावी.
४. शाळेत आवश्यकतेनुसार अधिक विद्युत व्यवस्था करावयाची असल्यास ती स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होणारी असावी व ती आय.एस.आय. मार्क प्रमाणित साहित्याने परिपूर्ण असावी. तसेच मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.

१. शाळेच्या ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा, अलार्म सिस्टीम, एबीसी टाईप (४ की.) १० नग, व बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्या ठेवण्यात आलेले आहेत ते सदैव कार्यान्वित ठेवणे तसेच कालानुरूप रिफिलिंग करणे आपणांस बंधनकारक आहे.
२. शाळेतील संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, अडकलेल्या व्यक्तींना त्वरीत व सुरक्षितपणे आहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे. महिन्यातून एकदा मॉक ड्रिल घेण्यात यावी व त्याच्या नोंदी जतन कराव्यात.
३. इमारतीत सध्या असलेली पुरेशी वायुद्विजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी पोर्टेबल इमरजन्सी लाईटची व्यवस्था कायम स्वरूपी उपलब्ध राहिल याकडे काटेकोरपणे लक्ष देणे बंधनकारक आहे.
४. शाळेच्या इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात दर्शविण्यात यावे ते कायमस्वरूपी दिसतील असे पहावे.
५. प्रत्येक मजल्यावर असलेली हस्तचालीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा सदैव कार्यान्वित ठेवावी.
६. इमारतीमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्था यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
७. शाळेतील कार्यरत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी, नोंदनीकृत अनुज्ञप्तिधारक व अग्निशमन कर्मचारी यांचे मदतीने वर्षातून किमान एक मॉक ड्रिल करून घेणे बंधनकारक राहिल.
८. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला/अभिप्राय देण्यात येत आहे.
९. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपूर्वी कॅपीटेशन फी/कर भरणे बंधनकारक आहे.
१०. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू करणेपूर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
११. शाळेत कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहिल, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१२. सदर आग संरक्षक मान्यता शाळेच्या इमारतीला दुसरा नविन जिना बनविण्याच्या अधिन राहुन देण्यात येत आहे.
१३. ना हरकत दाखल्याचे नूतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयांत होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहिल.
१४. सदरहू आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण निर्गमीत केल्याच्या दिनांकापासून फक्त ०१ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहिल. तदनंतर आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल. तसेच या संदर्भात जर काही दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी मालक/भोगवटादार जबाबदार राहिल.
१५. सदर आग संरक्षक मान्यतेची मुदत संपण्यापूर्वी किमान एक महिना आधी आपण आग संरक्षक मान्यता नूतनीकरण करणेसाठी अर्ज कागदपत्रांसह इकडील कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. आग संरक्षक मान्यतेची मुदत संपल्यानंतर सदर आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण रद्द झाला आहे असे मानल्यात येईल.
१६. जर काही दुर्घटना घडून वित्त वा जिवीत हानी झाल्यास त्या संदर्भात आपणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास आपण पात्र असाल याची नोंद घेण्यात यावी.
१७. दाखला फी रु.१०,५००/- पावती क्रमांक २३२८९४, पुस्तक क्रमांक.२३२९, (डि.डि.४६७८६१, इंडियन बँक), दि.१६/०७/२०२६, रोजीचा भरणा.
१८. मालक/भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी आपणांस वेगळे मागणी पत्रक देण्यात येणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.
१९. नोंदनीकृत अनुज्ञप्तिधारकांची यादी www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

Head Office, Virar
Yashwantnagar, Virar (W)
Ta. Vasai, Dist. Palghar, PIN 401209

Ph.250-2525101/02/03/04/05/06
Fax.0250 -2525107
Email-vasaivirarcoprporationityahoo.com
fire vvmc@gov.in
J.K.V.V.S.M./ AGNI/MU.KA.545/2026
Date 17/07/2026

FIRE PROTECTOR RECOGNITION

To,
M. Vidya Waridhi International School (CBSE),
Vanothapada, Pelhar, Nalasopara (East)

- Reference: 1) Application dated 28/04/2026 from Vidya Varidhi International School.
2) "B" Form Certificate regarding fire safety system testing taken from registered licensed agencies
3) Copy of the license of the registered licensed agency.
4) Certificate obtained from a registered licensed agency.
5) Colour photograph of fire fighting system.
6) Building occupancy certificate
7) Tax receipt
8) Map showing the internal structure.
9) Certificate of inspection of the set of piglets,
10) Bond regarding the fire extinguishing system being in use
11) On-site inspection of the Fire Department dated 15/06/2026.

As per the application submitted to the Fire Department, the fire safety system to be installed at the place named M/s. Vidya Varidhi International School (1018.98 sq.m.) under the jurisdiction of YSI Virar City Municipal Corporation shall be fire safety approved for a period of 1 year only from the date given and thereafter it shall be mandatory to renew it, subject to the fire safety system being inspected in accordance with the precautions to be taken in the interest of public safety and the fulfilment of the following terms and conditions of this section.

"Under the Maharashtra Fire Prevention and Life Saving Measures Act, 2006, it is mandatory for you to keep the fire prevention and life saving measures in the building in operation at all times as specified in sub-section (1) of section 3 of the Act. As per section 3 (3), it is mandatory to keep the said system safe and efficient at all times.

1. Ensure that the areas in the school building such as stairs, pens, etc. remain open as they are now.
2. Please ensure that the school exits are permanently marked as indicated by signs.
3. Care should be taken to ensure that the electrical system installed in the school is always in good condition.
4. If additional electrical arrangements are to be made in the school as per the requirement, it should be spark proof and automatically disconnected and it should be complete with ISI Mark certified materials, and a certificate should be obtained from a recognized contractor stating that it is completely safe.



The school has a permanent fire extinguishing system, alarm system, 10 pcs. of HCS type (4 keys), and buckets filled with fine sand. It is your responsibility to keep them operational at all times and refill them periodically.

6. The relevant persons, employees or volunteers of the school should have at least basic knowledge of extinguishing fires, quickly and safely extracting trapped persons, and operating fire-fighting equipment, and should be trained from time to time. Mock drills should be conducted once a month and records should be kept.
7. It is mandatory to pay strict attention to ensuring that the existing adequate ventilation system and alternative portable emergency lighting system in the building remain permanently available.
8. Telephone numbers of essential services such as fire brigade, police, hospital, etc. should be displayed in bold letters on the facade of the school building so that they are permanently visible.
9. The manual electric alarm system on each floor should be kept operational at all times.
10. The concerned fire officer shall have the right to inspect the condition of the fire safety system in the building at any time.
11. It will be mandatory for all relevant staff working in the school to conduct at least one mock drill every year with the help of registered licensees and fire personnel.
12. Vasai-Virar City Municipal Corporation is issuing no objection certificate/opinion only for fire fighting matters without taking any action against unauthorized construction.
13. It is mandatory to pay capitation fee/tax before obtaining a usage license for construction.
14. Before starting the actual business, all types of government, semi-government and other permissions should be obtained from the concerned office. This no objection certificate/opinion should not be used as any kind of evidence. Legal action will be taken if this is done.
15. If any complaint is received at the school, the applicant professional will be responsible for resolving (disclosing) all complaints, the fire department will not be responsible for this.
16. The said fire safety approval is being granted subject to the construction of a second new staircase to the school building.
17. Renewal of No Objection Certificate will be mandatory in case of changes in government decisions and fee increases from time to time.
18. The renewal of the said fire protection certificate shall be valid for a period of 01 year only from the date of issue. Thereafter, it shall be mandatory for you to keep the fire extinguishing system in operation at the time of renewal of the fire protection certificate. Also, if any accident occurs in this regard, the owner/occupier shall be fully responsible for it.
19. You must submit an application for renewal of the fire protection approval along with the documents to this office at least one month before the expiry of the said fire protection approval. After the expiry of the fire protection approval, the renewal of the said fire protection approval will be deemed to have been cancelled.
20. It should be noted that if any accident occurs and causes financial or life loss, you may be eligible for criminal charges to be filed against you in that regard.
21. Application fee Rs.10,500/- Receipt No. 232894, Book No. 2329, (D.D.467861, Indian Bank), payment dated 16/07/2026.
22. It is mandatory for the owner/occupier to submit a certificate from a licensed agency in the months of January and July every year stating that the fire extinguishing system is in good working condition. It should be noted that you will not be given a separate demand letter for this.
23. The list of registered licensees is available on the websites www.maharastrafireservice.org and www.mfsindia.org.



Asst. Chief Fire Officer
Vasai-Virar City Municipal Corporation


Nishtha Educational Welfare Society

ATTESTED BY ME

DINESH KUMAR SINGH
Reg. No. 34332 M.A., LL.B.
ADVOCATE & NOTARY, GOVT. OF INDIA
FLAT NO. B-202, 2ND FLR., RASIKA CHS.,
EVERSHINE CITY, VASAI EAST,
PALGHAR, MAHARASHTRA.

26/09/26





दूरध्वनी : २५०-२५२५१०१/०२/०३/०४/०५/०६
फॅक्स : ०२५०-२५२५१०७
ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com
: fire.vvmc@gov.in
जा.क्र. : व.वि.श.म./अग्नि/मु.का/५४५/२०२६
दिनांक : १७/०७/२०२६.

आग संरक्षक मान्यता



मे.विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल (CBSE),
वनोथापाडा,पेलहार,नालासोपारा (पूर्व)
ता.वसई जि.पालघर

- संदर्भ:-
- १) मे. विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल, याचा दि. २८/०४/२०२६ रोजीचा अर्ज.
 - २) अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचे परिक्षण नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणांकडून घेतले बाबतचे "ब" नमुना प्रमाणपत्र
 - ३) नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणाच्या परवानाची प्रत.
 - ४) नोंदणीकृत अनुज्ञप्तीधारक अभिकरणाकडून प्राप्त झालेला दाखला.
 - ५) अग्निशमन यंत्रणेचे रंगित छायाचित्र.
 - ६) इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र
 - ७) टॅक्स पावती
 - ८) अंतर्गत रचना केलेला नकाशा.
 - ९) विज संच मांडणीचे वीज परिक्षण कलेले प्रमाणपत्र.
 - १०) अग्निशमन यंत्रणा वापरात असल्या बाबतचे बंधपत्र.
 - ११) अग्निशमन विभागाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी दि.१५/०६/२०२६.

वसई विरार शहर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात, अग्निशमन विभागात सादर केलेल्या अर्जानुसार " मे. विद्या वारिधी इंटरनॅशनल स्कूल " (१०१८.९८ चौ.मी.) नावाने सुरु केलेल्या ठिकाणी करावयाची अग्निसुरक्षा व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घ्यावयाच्या खबरदारीचे अनुषंगाने अग्निशमन यंत्रणेची तपासणी करून या विभागाच्या खालील शर्ती व अटींची पूर्तता करण्याचे अधिन राहून केवळ दिलेल्या तारखेपासून फक्त १ वर्ष कालावधीसाठीच आग संरक्षक मान्यतेचे असून तदनंतर नुतनीकरण करणे बंधनकारक राहील.

- "महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६" अन्वये अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे इमारतीमधील आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना सदैव कार्यान्वीत ठेवणे आपणास बंधनकारक आहे. कलम ३ (२) नुसार सदर यंत्रणा सदैव सुरक्षित व कार्यक्षम ठेवणे बंधनकारक आहे.
१. शाळेच्या इमारतीत जीना, पॅसेज इत्यादी भाग जसे आता मोकळे आहेत. तसे ते कायम स्वरुपी मोकळे राहतील याची दक्षता घ्यावी.
 २. शाळेच्या बाहेर पडण्याचे मार्ग चिन्हाने दर्शविण्यात आलेले आहेत तसे ते कायम स्वरुपी दिसतील याची खबरदारी घ्यावी.
 ३. शाळेत सधा करण्यात आलेली विद्युत व्यवस्था सदैव सुस्थितीत राहील याची खबरदारी घेण्यात यावी.
 ४. शाळेत आवश्यकतेनुसार अधिक विद्युत व्यवस्था करावयाची असल्यास ती स्पार्कप्रुफ व आपोआप खंडीत होणारी असावी व ती आय.एस.आय. मार्क प्रमाणित साहित्याने परिपूर्ण असावी. तसेच मान्यताप्राप्त विद्युत ठेकेदारांकडून करून घेऊन ती पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे.

५. शाळेच्या ठिकाणी स्थायी अग्निशमन यंत्रणा, अलार्म सिस्टीम, एबीसी टाईप (४ की.) १० नग, व बारीक वाळुने भरलेल्या बादल्या ठेवण्यात आलेले आहेत ते सदैव कार्यान्वित ठेवणे तसेच कालानुरूप रिफिलिंग करणे आपणांस बंधनकारक आहे.
६. शाळेतील संबंधित व्यक्ती, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक यांना आग विझविणे, अडकलेल्या व्यक्तींना त्वरीत व सुरक्षितपणे आहेर काढणे, अग्निशमन उपकरणांचा वापर याबाबत किमान प्राथमिक माहिती असावी. वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे. महिन्यातून एकदा मॉक ड्रिल घेण्यात यावी व त्याच्या नोंदी जतन कराव्यात.
७. इमारतीत सध्या असलेली पुरेशी वायुक्लिजन व्यवस्था (व्हेंटीलेशन) व पर्यायी पोर्टेबल इमरजन्सी लाईटची व्यवस्था कायम स्वरूपी उपलब्ध राहिल याकडे काटेकोरपणे लक्ष देणे बंधनकारक आहे.
८. शाळेच्या इमारतीमध्ये अत्यावश्यक सेवेचे दुरध्वनी क्रमांक जसे फायर ब्रिगेड, पोलीस, दवाखाना इत्यादींचे ठळक अक्षरात दर्शनी भागात दर्शविण्यात यावे ते कायमस्वरूपी दिसतील असे पहावे.
९. प्रत्येक मंजल्यावर असलेली हस्तचालीत इलेक्ट्रिक भयसूचना यंत्रणा सदैव कार्यान्वित ठेवावी.
१०. इमारतीमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्था यंत्रणेची स्थिती केव्हाही तपासणी करण्याचे अधिकार संबंधित अग्निशमन अधिकारी यांचेकडे राहतील.
११. शाळेतील कार्यरत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी, नोंदनीकृत अनुज्ञप्तिधारक व अग्निशमन कर्मचारी यांचे मदतीने वर्षातून किमान एक मॉक ड्रिल करून घेणे बंधनकारक राहिल.
१२. वसई विरार शहर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम कारवाईस बाधा न येता फक्त अग्निशमन बाबींसाठी ना हरकत दाखला/अभिप्राय देण्यात येत आहे.
१३. नविन बांधकामासाठी वापर परवाना घेणेपुर्वी कॅपीटेशन फी/कर भरणे बंधनकारक आहे.
१४. प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू करणेपुर्वी सर्व प्रकारच्या शासकीय, निमशासकीय व इतर परवानग्या संबंधित कार्यालयाकडून घेण्यात याव्यात. हा ना हरकत दाखला/अभिप्राय कुठल्याही प्रकारचा पुरावा म्हणुन वापरण्यात येऊ नये. असे केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
१५. शाळेत कुठल्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास, सर्व प्रकारचे तक्रारींचे निरसन (खुलासा) करण्याची जबाबदारी अर्जदार व्यावसायिकांवर राहिल, याबाबत अग्निशमन विभाग जबाबदार राहणार नाही.
१६. सदर आग संरक्षक मान्यता शाळेच्या इमारतीला दुसरा नविन जिना बनविण्याच्या अधिन राहुन देण्यात येत आहे.
१७. ना हरकत दाखल्याचे नूतनीकरण वेळोवेळी शासन निर्णयात होणारे बदल व फी वाढ भरणा बंधनकारक राहिल.
१८. सदरहू आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून फक्त ०१ वर्ष कालावधीसाठीच वैध राहिल. तदनंतर आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण करताना त्या त्या वेळी अस्तीत्वात असलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे आपणांवर बंधनकारक असेल. तसेच या संदर्भात जर काही दुर्घटना घडल्यास त्यास सर्वस्वी मालक/भोगवटादार जबाबदार राहिल.
१९. सदर आग संरक्षक मान्यतेची मुदत संपल्यापुर्वी किमान एक महिना आधी आपण आग संरक्षक मान्यता नूतनीकरण करणेसाठी अर्ज कागदपत्रांसह इकडील कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. आग संरक्षक मान्यतेची मुदत संपल्यानंतर सदर आग संरक्षक मान्यतेचे नूतनीकरण रद्द झाला आहे असे मानल्यात येईल.
२०. जर काही दुर्घटना घडून वित्त वा जिवीत हानी झाल्यास त्या संदर्भात आपणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास आपण पात्र असाल याची नोंद घेण्यात यावी.
२१. दाखला फी रु.१०,५००/- पावती क्रमांक २३२८९४, पुस्तक क्रमांक.२३२९, (डि.डि.४६७८६१, इंडियन बँक), दि.१६/०७/२०२६, रोजीचा भरणा.
२२. मालक/भोगवटादार यांनी दरवर्षी जानेवारी व जुलै महिन्यात लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत कार्यरत असले बाबत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. यासाठी आपणांस वेगळे मागणी पत्रक देण्यात येणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.
२३. नोंदनीकृत अनुज्ञप्तिधारकांची यादी www.maharashtrafireservice.org किंवा www.mfsindia.org या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.



प्र.मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वसई-विरार शहर महानगरपालिका